

西藏天路股份有限公司
电气材料集中采购公开招标公告

(招标编号：XZTL-CLCG-2026040)

一、项目名称

西藏天路股份有限公司电气材料集中采购公开招标项目

二、招标标的物

序号	名称	规格	单位	参考数量	交货地址
1	电气材料	详见附件清单	批	1	西藏自治区拉萨市堆龙德庆区拉青西二路中国电信（西藏）第二枢纽暨绿色智算中心项目（招标人指定施工地点）
合计			批	1	
备注				以实际采购数量为准	

三、招标方式和原则

- 1、公开招标方式；
- 2、招标原则：遵循公开、公平、公正的和诚实信用的原则，择优选定供货人；

四、投标资格要求

- 1、投标人注册资本不得少于 100 万元；
- 2、具有独立法人资格或国企、央企的分公司(以分公司名义投标需母公司授权)，注册资金应满足相关规定要求；
- 3、投标人经营范围须满足要求；
- 4、具备履行合同所需的财务、技术和生产能力，财务状况良好，具备足够的流动资金承担项目供货。

五、报名须知

(一) 供应商注册

符合条件且有意参加的投标人必须在西藏建工建材集团数智采购平台
(<http://szcg.xzjgjc.com/>) 及时完成供应商注册，并在注册时选择西藏天路股份

有限公司为意向合作单位，注册时除填写必要信息外须在系统内上传以下资料：

- (1) 《营业执照》扫描件（须加盖投标人公章）；
- (2) 银行开户许可证扫描件（须加盖投标人公章）；
- (3) 法定代表人身份证（正面和反面）扫描件（须加盖投标人公章）；
- (4) 其他投标人认为有必要上传的资质登记证书、许可证或授权书等证照证书扫描件。
- (5) 会员费、服务费缴费有效证明。

以上资料在集采平台注册时须清晰可辨，完整无缺，证照有效且加盖投标人公司鲜章。

（二）供应商注册须知

新注册会员的供应商以公对公转账方式向西藏建工建材集团有限公司账户缴纳会员费及服务费，同时请务必备注清楚费用信息（集采平台会员费、服务费）。

缴费凭证在供应商注册时作为附件资料必须一并上传。

供应商收费标准：详见集采平台首页通知公告及账号登陆后平台弹窗提示内容。

缴纳会员费、服务费账户信息：

账户名称：西藏建工建材集团有限公司

开户行：中国光大银行拉萨分行营业部

账号：5682 0188 0000 1907 6

会员费、服务费具体内容详见集采平台首页通知公告及账号登陆后平台弹窗提示内容，如有疑问请联系弹窗内容下方电话。

（三）投标报名

投标人完成供应商注册且审核通过后，在西藏建工建材集团数智采购平台（<http://szcg.xzjgjc.com/>）进行投标报名。开标当天如法定代表人亲自参加，须携带本人身份证原件，如被授权人参加，须携带授权委托书、法定代表人身份证复印件及本人身份证原件（授权书及法定代表人身份证复印件需加盖公司公章）。

报名及缴纳招标文件费时间：2026年9月29日上午9:30至2026年10月10日下午17:00止。（节假日除外）

（四）资格初审

投标人在西藏建工建材集团数智采购平台完成投标报名后，联系招标人进行资格初审，（注：若没有联系招标人进行资格初审自行转账缴纳招标文件费，经审核，资格审核不通过，购买招标文件费不予退还），审核通过后再进行对公转账缴纳招标文件费用。

（五）招标文件获取

1、招标文件售价为每套800元人民币，招标文件一旦售出，不论投标人是否参与投标均不予以退还。

2、账户信息及要求

账户名称：西藏天路股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行

银行账号：5400 1023 6360 5900 1188

要求：对公转账时请注明用途，例如：（公司全称）购买（项目名称）文件费用

3、招标文件获取：报名时间截止后，投标人自行登录西藏建工建材集团数智采购平台（<http://szcg.xzjgjc.com/>）下载招标文件。

六、投标方式

1、本次项目招标为线上线下方式同时进行，投标人须同时参加，缺少线上电子投标文件的则视为无效投标。

2、线上电子投标文件必须为签字（签章）盖章后的 PDF 格式扫描完整版，以图片及其他方式投递视为无效投标。



招 标 人：西藏天路股份有限公司
地 址：西藏自治区拉萨市城关区夺底路 14 号
联 系 人：旦增晋美
联系电话：0891-6902887

电气材料清单：

序号	名称	规格	单位	参考数量
1	动力用电配电箱 ZAP1	1. 名称：动力用电配电箱 ZAP1 2. 型号、规格：800×1700×400，Pn=240KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：落地安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1
2	动力用电配电箱 ZAP2	1. 名称：动力用电配电箱 ZAP2 2. 型号、规格：800×1700×400，Pn=240KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：落地安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电	台	1

		箱体防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求		
3	消防电源总箱 ZAPE1	1. 名称：消防电源总箱 ZAPE1 2. 型号、规格：700×1700×400，Pn=30KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱箱体防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1
4	消防电源总箱 ZAPE2	1. 名称：消防电源总箱 ZAPE2 2. 型号、规格：700×1700×400，Pn=30KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱箱体防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1

5	楼层照明配电箱 1AL	1. 名称：楼层照明配电箱 1AL 2. 型号、规格：800×1000×200，Pn=30KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙明装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1
6	楼层照明配电箱 2AL	1. 名称：楼层照明配电箱 2AL 2. 型号、规格：700×900×200，Pn=10KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙明装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1

7	楼层照明配电箱 3AL	1. 名称：楼层照明配电箱 3AL 2. 型号、规格：700×900×200，Pn=10KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙明装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1
8	楼层照明配电箱 4AL	1. 名称：楼层照明配电箱 4AL 2. 型号、规格：700×900×200，Pn=10KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙明装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1

9	亮化照明配电箱 RAL	1. 名称：亮化照明配电箱 RAL 2. 型号、规格：500×600×200，Pn=15KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙明装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1
10	楼层应急照明双电源切换箱 BIAPE	1. 名称：楼层应急照明双电源切换箱 BIAPE 2. 型号、规格：600×800×200，Pn=2KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1

11	楼层应急照明双电源切换箱 1APE	1. 名称：楼层应急照明双电源切换箱 1APE 2. 型号、规格：600×800×200，Pn=10KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1
12	楼层应急照明双电源切换箱 2APE	1. 名称：楼层应急照明双电源切换箱 2APE 2. 型号、规格：600×800×200，Pn=5KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1

13	楼层应急照明双电源切换箱 3APE	1. 名称：楼层应急照明双电源切换箱 3APE 2. 型号、规格：600×800×200，Pn=5KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1
14	楼层应急照明双电源切换箱 4APE	1. 名称：楼层应急照明双电源切换箱 4APE 2. 型号、规格：600×800×200，Pn=5KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1

15	普通备用照明配电箱 1ATL	1. 名称：普通备用照明配电箱 1ATL 2. 型号、规格：600×800×200，Pn=5KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱箱体防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1
16	普通备用照明配电箱 2ATL	1. 名称：普通备用照明配电箱 2ATL 2. 型号、规格：600×800×200，Pn=5KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱箱体防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1

17	普通备用照明配电箱 3ATL	1. 名称：普通备用照明配电箱 3ATL 2. 型号、规格：600×800×200，Pn=5KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1
18	普通备用照明配电箱 4ATL	1. 名称：普通备用照明配电箱 4ATL 2. 型号、规格：600×800×200，Pn=5KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1

19	一层动力配电箱 1ATPf	1. 名称：一层动力配电箱 1ATPf 2. 型号、规格：800×1700×400，Pn=60KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：落地安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1
20	二层动力配电箱 2ATPf	1. 名称：二层动力配电箱 2ATPf 2. 型号、规格：700×1700×400，Pn=10KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：距地 1.5m 明装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1

21	三层动力配电箱 3ATPf	1. 名称：三层动力配电箱 3ATPf 2. 型号、规格：700×1700×400，Pn=10KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂距地 1.5m 明装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1
22	四层动力配电箱 4ATPf	1. 名称：四层动力配电箱 4ATPf 2. 型号、规格：700×1700×400，Pn=10KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：距地 1.5m 明装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1

23	楼层动力配电箱 RATPf	1. 名称：楼层动力配电箱 RATPf 2. 型号、规格：800×1700×400，Pn=120KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：落地安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1
24	楼层保证照明配电箱 IBAL	1. 名称：楼层保证照明配电箱 IBAL 2. 型号、规格：700×900×200，Pn=25KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1

25	制冷机房分 配电箱 1BAL1	1. 名称：制冷机房配电箱 1BAL1 2. 型号、规格：500×700×200，Pn=10KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙明装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1
26	机房分配电 箱 1BAL2	1. 名称：机房配电箱 1BAL2 2. 型号、规格：500×600×200，Pn=4KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙明装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1

27	机房配电箱 1BAL3	1. 名称：机房配电箱 1BAL3 2. 型号、规格：500×600×200，Pn=4KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙明装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1
28	机房配电箱 1BAL4	1. 名称：机房配电箱 1BAL4 2. 型号、规格：500×600×200，Pn=4KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙明装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1

29	楼层保证照明配电箱 2BAL	1. 名称：楼层保证照明配电箱 2BAL 2. 型号、规格：700×900×200，Pn=20KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱箱体防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1
30	机房分配电箱 2BAL1	1. 名称：机房分配电箱 2BAL1 2. 型号、规格：500×600×200，Pn=8KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙明装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱箱体防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1

31	机房配电箱 2BAL2	1. 名称：机房配电箱 2BAL2 2. 型号、规格：500×600×200，Pn=8KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙明装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1
32	楼层保证照明配电箱 3BAL	1. 名称：楼层保证照明配电箱 3BAL 2. 型号、规格：700×900×200，Pn=20KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1

33	机房配电箱 3BAL1	1. 名称：机房配电箱 3BAL1 2. 型号、规格：500×600×200，Pn=8KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙明装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1
34	机房配电箱 3BAL2	1. 名称：机房配电箱 3BAL2 2. 型号、规格：500×600×200，Pn=8KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙明装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1

35	楼层保证照明配电箱 4BAL	1. 名称：楼层保证照明配电箱 4BAL 2. 型号、规格：700×900×200，Pn=20KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱箱体防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1
36	机房分配电箱 4BAL1	1. 名称：机房分配电箱 4BAL1 2. 型号、规格：500×600×200，Pn=8KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙明装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱箱体防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1

37	机房配电箱 4BAL2	1. 名称：机房配电箱 4BAL2 2. 型号、规格：500×600×200，Pn=8KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙明装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1
38	应急照明集中电源(成套设备) -1ELB	1. 名称：应急照明集中电源(成套设备) -1ELB 2. 型号、规格：0.5kVA 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1

39	应急照明集中电源(成套设备) 1ELB	1. 名称：应急照明集中电源(成套设备) 1ELB 2. 型号、规格：1kVA 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱体防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1
40	应急照明集中电源(成套设备) 2ELB	1. 名称：应急照明集中电源(成套设备) 2ELB 2. 型号、规格：1kVA 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱体防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1

41	应急照明集中电源(成套设备) 3ELB	1. 名称：应急照明集中电源(成套设备) 3ELB 2. 型号、规格：1kVA 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1
42	应急照明集中电源(成套设备) 4ELB	1. 名称：应急照明集中电源(成套设备) 4ELB 2. 型号、规格：1kVA 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1

43	消防控制室 双电源切换 箱 1ATE-xks	1. 名称：消防控制室双电源切换箱 1ATE-xks 2. 型号、规格：600×800×200，Pn=20KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱体防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1
44	换热机房配 电箱 B1AP-gl f	1. 名称：换热机房配电箱 B1AP-gl f 2. 型号、规格：700×900×200，Pn=15KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱体防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1

45	空调水泵房 配电箱 B1AP-ktb	1. 名称：空调水泵房配电箱 B1AP-ktb 2. 型号、规格：800×1000×200，Pn=30KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1
46	生活水泵房 配电箱 B1AP-shb	1. 名称：生活水泵房配电箱 B1AP-shb 2. 型号、规格：700×900×200，Pn=12KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1

47	电梯双电源切换箱 RAP-dt	1. 名称：电梯双电源切换箱 RAP-dt 2. 型号、规格：800×1000×200，Pn=30KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙明装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1
48	排烟机房双电源切换箱 RAPE-py1	1. 名称：排烟机房双电源切换箱 RAPE-py1 2. 型号、规格：700×900×200，Pn=11KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙明装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1

49	排烟机房双电源切换箱 RAPE-py2	1. 名称：排烟机房双电源切换箱 RAPE-py2 2. 型号、规格：700×900×200，Pn=11KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1
50	消防稳压泵双电源切换箱 RAPE-wyb	1. 名称：消防稳压泵双电源切换箱 RAPE-wyb 2. 型号、规格：600×800×200，Pn=5KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙明装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1

51	消防水泵总配电箱 XFBAPF	1. 名称：消防水泵总配电箱 XFBAPF 2. 型号、规格：800*1900*550，Pn=145KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1
52	自动喷淋泵配电箱 XFBAPF-1	1. 名称：自动喷淋泵配电箱 XFBAPF-1 2. 型号、规格：800*1900*550，Pn=75KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1

53	室内消火栓 泵配电箱 XFBAPF-2	1. 名称：室内消火栓泵配电箱 XFBAPF-2 2. 型号、规格：800*1900*550，Pn=55KW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1
54	控制箱 BK1	1. 名称：潜污泵控制箱 BK1 2. 型号、规格：500×600×200 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装，距地 1.5m 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	4

55	控制箱 BK2	1. 名称：潜污泵控制箱 BK2 2. 型号、规格：500×600×200 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装，距地 1.5m 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	2
56	室外电动伸 降平台 Pn=2.2kW	1. 名称：室外电动伸降平台 2. 型号、规格：500×600×200， Pn=2.2kW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	1

57	卷帘门控制箱 Pn=1.5kW	1. 名称：卷帘门控制箱 2. 型号、规格：500×600×200， Pn=1.5kW 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱体开孔、防火堵洞等，箱内元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7. 箱体安装需满足抗震要求，应急照明箱、消防设备配电箱箱体设置明显标志，并做防火处理 8. 安装方式：挂墙安装 9. 含箱体及设计图箱内所有元器件，结算不做调整，室内潮湿场所选用的箱体的防护等级不低于 IP54，消防水泵内配电箱防护等级不小于 IP55，室外场所选用箱体的防护等级不低于 IP65，消防类风机控制箱箱体防护等级不低于 IP44，其他风机控制箱箱体的防护等级不低于 IP2X 10. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	台	4
58	电力电缆 RTTZ-5*16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：RTTZ 3. 规格：5*16mm² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求	m	110
59	电力电缆 RTTZ-4*25+1*16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：RTTZ 3. 规格：4*25+1*16mm² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计	m	180

		8. 其他详设计及满足规范要求		
60	电力电缆 RTTZ-4*35+ 1*16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：RTTZ 3. 规格：4×35+1×16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求	m	230
61	电力电缆 WDZA-YJY-5 *16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA-YJY 3. 规格：5×16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求	m	280
62	电力电缆 WDZA-YJY-5 *10	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA 3. 规格：5×10mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求	m	80

63	电力电缆 WDZA-YJY-5 *6	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA-YJY 3. 规格：5×6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求	m	750
64	电力电缆 WDZA-YJY-5 *4	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA-YJY 3. 规格：5×4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求	m	340
65	电力电缆 WDZA-YJY-5 *2.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA-YJY 3. 规格：5×2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求	m	1600

66	电力电缆 WDZA-YJY-4 *150+1*70	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA-YJY 3. 规格：4×150+1×75mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求	m	20
67	电力电缆 WDZA-YJY-4 *150+1*70	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA-YJY 3. 规格：4×150+1×70mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求	m	100
68	电力电缆 WDZA-YJY-4 *120+1*70	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA-YJY 3. 规格：4×120+1×70mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求	m	250

69	电力电缆 WDZA-YJY-4 *95+1*50	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA-YJY 3. 规格：4×95+1×50mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求	m	447.16
70	电力电缆 WDZA-YJY-4 *70+1*35	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA-YJY 3. 规格：4×70+1×35 mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求	m	160
71	电力电缆 WDZA-YJY-4 *50+1*25	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA-YJY 3. 规格：4×50+1×25mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求	m	320
72	电力电缆 WDZA-YJY-4 *35+1*16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA-YJY 3. 规格：4×35+1×16mm ²	m	20

		4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求		
73	电力电缆 WDZA-YJY-4 *25+1*16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA-YJY 3. 规格：4×25+1×16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求	m	50
74	电力电缆 WDZA-YJY-4 *16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA-YJY 3. 规格：4×16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求	m	20
75	电力电缆 WDZA-YJY-4 *4	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA-YJY 3. 规格：4×4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV	m	20

		7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求		
76	电力电缆 WDZA-YJY-4 *2.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA-YJY 3. 规格：4×2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求	m	270
77	电力电缆 WDZA-YJY-3 *35+2*16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA-YJY 3. 规格：3×35+2×16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求	m	20
78	电力电缆 WDZA-YJY-3 *25+1*16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA-YJY 3. 规格：3×25+1×16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求	m	22

79	电力电缆 WDZA-YJY-3 *25	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA-YJY 3. 规格：3×25mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求	m	20
80	电力电缆 WDZA-YJY-3 *16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA-YJY 3. 规格：3×16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求	m	18
81	电力电缆 WDZA-YJY-3 *2.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA-YJY 3. 规格：3×2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求	m	130
82	电力电缆 WDZN-YJY-5 *10	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY 3. 规格：5×10mm ²	m	250

		4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求		
83	电力电缆 WDZN-YJY-5 *4	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY 3. 规格：5×4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求	m	150
84	电力电缆 WDZN-YJY-4 *2.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY 3. 规格：4×2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求	m	25
85	电力电缆 WDZN-YJY-5 *2.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY 3. 规格：5×2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV	m	35

		7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求		
86	电力电缆 WDZ-YJY-5* 2.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：5×2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求	m	270
87	电力电缆 WDZN-YJY-4 *6	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY 3. 规格：4×6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求	m	30
88	电力电缆 WDZN-YJY-3 *2.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY 3. 规格：3×2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑，包含电缆测试 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求	m	80

89	电力电缆头 电缆截面≤ 10mm ²	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格:电缆截面≤10mm ² 3. 类型:综合考虑 4. 安装部位:综合考虑 5. 包含:定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接管及接线端子、安装、接线 6. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行施工规范要求	个	240
90	电力电缆头 电缆截面≤ 16mm ²	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格:电缆截面≤16mm ² 3. 类型:综合考虑 4. 安装部位:综合考虑 5. 包含:定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接管及接线端子、安装、接线 6. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行施工规范要求	个	16
91	电力电缆头 电缆截面≤ 35mm ²	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格:电缆截面≤35mm ² 3. 类型:综合考虑 4. 安装部位:综合考虑 5. 包含:定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接管及接线端子、安装、接线 6. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行施工规范要求	个	38
92	电力电缆头 电缆截面≤ 50mm ²	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格:电缆截面≤50mm ² 3. 类型:综合考虑 4. 安装部位:综合考虑 5. 包含:定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接管及接线端子、安装、接线 6. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行施工规范要求	个	8
93	电力电缆头 电缆截面≤ 70mm ²	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格:电缆截面≤70mm ² 3. 类型:综合考虑	个	18

		4. 安装部位:综合考虑 5. 包含:定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接管及接线端子、安装、接线 6. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行施工规范要求		
94	电力电缆头 电缆截面≤ 120mm ²	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格:电缆截面≤120mm ² 3. 类型:综合考虑 4. 安装部位:综合考虑 5. 包含:定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接管及接线端子、安装、接线 6. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行施工规范要求	个	20
95	电力电缆头 电缆截面≤ 240mm ²	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格:电缆截面≤240mm ² 3. 类型:综合考虑 4. 安装部位:综合考虑 5. 包含:定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接管及接线端子、安装、接线 6. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行施工规范要求	个	20
96	配线 WDZA-BYJ1. 5	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 双色线综合考虑 3. 型号: WDZA-BYJ 4. 规格: 1.5mm ² 5. 材质: 详设计 6. 配线部位: 穿管及桥架内综合考虑 7. 配线线制: 详设计 8. 钢索材质、规格: 详设计 9. 其他详设计及满足规范要求	m	20700
97	配线 WDZA-BYJ2. 5	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 双色线综合考虑 3. 型号: WDZA-BYJ	m	25000

		4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 详设计 6. 配线部位: 穿管及桥架内综合考虑 7. 配线线制: 详设计 8. 钢索材质、规格: 详设计 9. 其他详设计及满足规范要求		
98	配线 WDZ-BYJ2.5	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 双色线综合考虑 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 详设计 6. 配线部位: 穿管及桥架内综合考虑 7. 配线线制: 详设计 8. 钢索材质、规格: 详设计 9. 其他详设计及满足规范要求	m	120
99	配线 WDZN-BYJ2.5	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 双色线综合考虑 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 详设计 6. 配线部位: 穿管及桥架内综合考虑 7. 配线线制: 详设计 8. 钢索材质、规格: 详设计 9. 其他详设计及满足规范要求	m	3500
100	配线 WDZA-BYJ4	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 双色线综合考虑 3. 型号: WDZA-BYJ	m	1600

		4. 规格: 4mm ² 5. 材质: 详设计 6. 配线部位: 穿管及桥架内综合考虑 7. 配线线制: 详设计 8. 钢索材质、规格: 详设计 9. 其他详设计及满足规范要求		
101	配线 WDZN-BYJ4	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 双色线综合考虑 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 4mm ² 5. 材质: 详设计 6. 配线部位: 穿管及桥架内综合考虑 7. 配线线制: 详设计 8. 钢索材质、规格: 详设计 9. 其他详设计及满足规范要求	m	35
102	配线 WDZA-BYJ6	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 双色线综合考虑 3. 型号: WDZA-BYJ 4. 规格: 6mm ² 5. 材质: 详设计 6. 配线部位: 穿管及桥架内综合考虑 7. 配线线制: 详设计 8. 钢索材质、规格: 详设计 9. 其他详设计及满足规范要求	m	40
103	配线 WDZN-RYJS- 2*2.5	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 双色线综合考虑 3. 型号: WDZN-RYJS	m	4500

		4. 规格：2X2.5mm ² 5. 材质：详设计 6. 配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7. 配线线制：详设计 8. 钢索材质、规格：详设计 9. 其他详设计及满足规范要求		
104	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管 SC20 3. 配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5. 明配管支架及油漆：满足规范及设计要求 6. 接地：满足规范及设计要求 7. 壁厚：满足规范及设计要求 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	1400
105	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管 SC25 3. 配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5. 明配管支架及油漆：满足规范及设计要求 6. 接地：满足规范及设计要求 7. 壁厚：满足规范及设计要求 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	80
106	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管 SC32 3. 配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5. 明配管支架及油漆：满足规范及设计要求	m	2700

		6. 接地：满足规范及设计要求 7. 壁厚：满足规范及设计要求 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求		
107	配管 SC40	1. 名称：配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管 SC40 3. 配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5. 明配管支架及油漆：满足规范及设计要求 6. 接地：满足规范及设计要求 7. 壁厚：满足规范及设计要求 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	40
108	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管 SC50 3. 配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5. 明配管支架及油漆：满足规范及设计要求 6. 接地：满足规范及设计要求 7. 壁厚：满足规范及设计要求 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	40
109	配管 SC80	1. 名称：配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管 SC80 3. 配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5. 明配管支架及油漆：满足规范及设计要求 6. 接地：满足规范及设计要求 7. 壁厚：满足规范及设计要求 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	15

110	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：紧定式镀锌钢管 JDG20 3. 配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5. 明配管支架及油漆：满足规范及设计要求 6. 接地：满足规范及设计要求 7. 壁厚：满足规范及设计要求 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	10000
111	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：紧定式镀锌钢管 JDG25 3. 配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5. 明配管支架及油漆：满足规范及设计要求 6. 接地：满足规范及设计要求 7. 壁厚：满足规范及设计要求 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	220
112	配管 JDG32	1. 名称：配管 2. 材质、规格：紧定式镀锌钢管 JDG32 3. 配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5. 明配管支架及油漆：满足规范及设计要求 6. 接地：满足规范及设计要求 7. 壁厚：满足规范及设计要求 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	350
113	照明线槽 100*50	1. 名称：照明线槽 2. 型号：详设计 3. 规格：100*50	m	520

		4. 材质：钢制 5. 类型：电缆桥架为防火全封闭（无孔）托盘系列 6. 接地方式：接地满足设计及规范要求，包含桥架内接地扁钢及桥架连接处接地跨接线，接地线最小截面积不小于 4mm² 7. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件。含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙配合留洞等 8. 包含防火封堵等工作内容 9. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求		
114	非消防桥架 200*100	1. 名称：非消防桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：200×100 4. 材质：钢制 5. 类型：电缆桥架为防火全封闭（无孔）托盘系列 6. 接地方式：接地满足设计及规范要求，包含桥架内接地扁钢及桥架连接处接地跨接线，接地线最小截面积不小于 4mm² 7. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件。含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙配合留洞等 8. 包含防火封堵等工作内容 9. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	850
115	非消防桥架 300*150	1. 名称：非消防桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：300×150 4. 材质：钢制 5. 类型：电缆桥架为防火全封闭（无孔）托盘系列 6. 接地方式：接地满足设计及规范要求，包含桥架内接地扁钢及桥架连接处接地跨接线，接地线最小截面积不小于 4mm² 7. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件。含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙配合留洞等 8. 包含防火封堵等工作内容 9. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	220

116	非消防桥架 400*150	1. 名称：非消防桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：400×150 4. 材质：钢制 5. 类型：电缆桥架为防火全封闭（无孔）托盘系列 6. 接地方式：接地满足设计及规范要求，包含桥架内接地扁钢及桥架连接处接地跨接线，接地线最小截面积不小于4mm² 7. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件。含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙配合留洞等 8. 包含防火封堵等工作内容 9. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	90
117	非消防桥架 600*200	1. 名称：非消防桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：600×200 4. 材质：钢制 5. 类型：电缆桥架为防火全封闭（无孔）托盘系列 6. 接地方式：接地满足设计及规范要求，包含桥架内接地扁钢及桥架连接处接地跨接线，接地线最小截面积不小于4mm² 7. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件。含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙配合留洞等 8. 包含防火封堵等工作内容 9. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	60
118	桥架支架制 安	1. 名称：桥架支架制安（包含防晃支架） 2. 材质：型钢 3. 规格：综合 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	Kg	1280.22

119	电气抗震支架	1. 材质：详见设计图纸 2. 管架形式：详见设计图纸 3. 含刷漆等相关工作内容 4. 其他：满足设计及验收规范要求	付	199,000
120	单管 LED 灯 1×16W	1. 名称：单管 LED 灯 2. 型号：详设计 3. 规格：LED 1×16W 4. 安装形式：底距地 3.5 米吊装 5. 含灯具与灯头盒配线、配管、装饰盖板、节能光源，灯具必须配置电子镇流器或电感式节能镇流器，电感式节能镇流器需加电容补偿使 $\cos \phi \geq 0.9$ ，蓄电池的供电时间满足设计要求 6. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 7. 其它详设计及满足规范要求	套	220
121	双管 LED 灯 2×16W	1. 名称：双管 LED 灯 2. 型号：详设计 3. 规格：LED 2×16W 4. 安装形式：底距地 3.5 米吊装 5. 含灯具与灯头盒配线、配管、装饰盖板、节能光源，灯具必须配置电子镇流器或电感式节能镇流器，电感式节能镇流器需加电容补偿使 $\cos \phi \geq 0.9$ ，蓄电池的供电时间满足设计要求 6. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 7. 其它详设计及满足规范要求	套	28
122	单管壁装 LED 灯 1× 16W	1. 名称：单管壁装 LED 灯 2. 型号：详设计 3. 规格：LED 1×16W 4. 安装形式：底距地 2.6m 壁装 5. 含灯具与灯头盒配线、配管、装饰盖板、节能光源，灯具必须配置电子镇流器或电感式节能镇流器，电感式节能镇流器需加电容补偿使 $\cos \phi \geq 0.9$ ，蓄电池的供电时间满足设计要求 6. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施	套	75

		7. 其它详设计及满足规范要求		
123	双管壁装 LED 灯 2× 16W	1. 名称：双管壁装 LED 灯 2. 型号：详设计 3. 规格：LED 2×16W 4. 安装形式：底距地 2.6m 壁装 5. 含灯具与灯头盒配线、配管、装饰盖板、节能光源，灯具必须配置电子镇流器或电感式节能镇流器，电感式节能镇流器需加电容补偿使 $\cos\phi \geq 0.9$ ，蓄电池的供电时间满足设计要求 6. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 7. 其它详设计及满足规范要求	套	4
124	LED 吸顶灯 1×12W	1. 名称：LED 吸顶灯 2. 型号：详设计 3. 规格：LED 1×12W 4. 安装形式：吸顶安装 5. 含灯具与灯头盒配线、配管、装饰盖板、节能光源，灯具必须配置电子镇流器或电感式节能镇流器，电感式节能镇流器需加电容补偿使 $\cos\phi \geq 0.9$ ，蓄电池的供电时间满足设计要求 6. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 7. 其它详设计及满足规范要求	套	25
125	防水防尘 LED 灯 1x9W	1. 名称：防水防尘 LED 灯 2. 型号：详设计 3. 规格：LED 1x9W 4. 安装形式：吸顶安装 5. 含灯具与灯头盒配线、配管、装饰盖板、节能光源，灯具必须配置电子镇流器或电感式节能镇流器，电感式节能镇流器需加电容补偿使 $\cos\phi \geq 0.9$ ，蓄电池的供电时间满足设计要求 6. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 7. 其它详设计及满足规范要求	套	4

126	电梯井道照明灯 24V, 12W	1. 名称: 电梯井道照明灯 2. 型号: 详设计 3. 规格: LED 24V, 12W(IP65) 4. 安装形式: 距井道最低点和最高点 0.5m 处各装一盏, 中间每隔 3m 设一盏 5. 含灯具与灯头盒配线、配管、装饰盖板、节能光源, 灯具必须配置电子镇流器或电感式节能镇流器, 电感式节能镇流器需加电容补偿使 $\cos \phi \geq 0.9$, 蓄电池的供电时间满足设计要求 6. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时, 应采取隔热、散热等防火措施 7. 其它详设计及满足规范要求	套	10
127	集中电源集中控制型消防应急标志灯具-安全出口(中型标志灯)	1. 名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具-安全出口(中型标志灯) 2. 型号: 详设计 3. 规格: 1W 4. 安装方式: 门头上方 0.2m 安装 5. 含灯具与灯头盒配线、配管、装饰盖板、节能光源, 含面板及灯罩, 面板及灯罩的材质满足设计要求, 消防应急灯具的防护等级满足设计要求综合考虑, 向左向右及双向均综合考虑 6. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时, 应采取隔热、散热等防火措施, 每个灯有一个地址编码 7. 其它详设计及满足规范要求	套	5
128	集中电源集中控制型消防应急标志灯具-疏散出口(中型标志灯)	1. 名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具-疏散出口(中型标志灯) 2. 型号: 详设计 3. 规格: 1W 4. 安装方式: 门头上方 0.2m 安装 5. 含灯具与灯头盒配线、配管、装饰盖板、节能光源, 含面板及灯罩, 面板及灯罩的材质满足设计要求, 消防应急灯具的防护等级满足设计要求综合考虑, 向左向右及双向均综合考虑 6. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时, 应采取隔热、散热等防火措施, 每个灯有一个地址编码 7. 其它详设计及满足规范要求	套	96
129	集中电源集中控制型消防应急标志	1. 名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具-楼层指示(中型标志灯) 2. 型号: 详设计 3. 规格: 1W	套	11

	灯具-楼层指示(中型标志灯)	4. 安装方式: 距地 2.3m 壁装 5. 含灯具与灯头盒配线、配管、装饰盖板、节能光源, 含面板及灯罩, 面板及灯罩的材质满足设计要求, 消防应急灯具的防护等级满足设计要求综合考虑, 向左向右及双向均综合考虑 6. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时, 应采取隔热、散热等防火措施, 每个灯有一个地址编码 7. 其它详设计及满足规范要求		
130	集中电源集中控制型消防应急标志灯具-双面单向(中型标志灯)	1. 名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具-双面单向(中型标志灯) 2. 型号: 详设计 3. 规格: 1W 4. 安装方式: 距地 0.5m 或距地 2.4m 吊装 5. 含灯具与灯头盒配线、配管、装饰盖板、节能光源, 含面板及灯罩, 面板及灯罩的材质满足设计要求, 消防应急灯具的防护等级满足设计要求综合考虑, 向左向右及双向均综合考虑 6. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时, 应采取隔热、散热等防火措施, 每个灯有一个地址编码 7. 其它详设计及满足规范要求	套	9
131	集中电源集中控制型消防应急标志灯具-单面灯(中型标志灯)	1. 名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具-单面灯(中型标志灯) 2. 型号: 详设计 3. 规格: 1W 4. 安装方式: 距地 0.5m 或距地 2.4m 吊装 5. 含灯具与灯头盒配线、配管、装饰盖板、节能光源, 含面板及灯罩, 面板及灯罩的材质满足设计要求, 消防应急灯具的防护等级满足设计要求综合考虑, 向左向右及双向均综合考虑 6. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时, 应采取隔热、散热等防火措施, 每个灯有一个地址编码 7. 其它详设计及满足规范要求	套	137
132	集中电源集中控制型消防应急标志灯具-壁挂灯	1. 名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具-壁挂灯 2. 型号: 详设计 3. 规格: 7W 4. 安装方式: 距地 2.3m 壁装 5. 含灯具与灯头盒配线、配管、装饰盖板、节能光源, 含面板及灯罩, 面板及灯罩的材质满足设计要求, 消防应急灯具的防护等级满足设计要求综合考虑, 向左向右及双向均综合考虑	套	256

		6. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施，每个灯有一个地址编码 7. 其它详设计及满足规范要求		
133	消控室标志牌	1. 名称：消控室标志牌 2. 型号：详设计 3. 规格：1W 4. 安装方式：门头上 0.2m 安装 5. 含灯具与灯头盒配线、配管、装饰盖板、节能光源，含面板及灯罩，面板及灯罩的材质满足设计要求，消防应急灯具的防护等级满足设计要求综合考虑，向左向右及双向均综合考虑 6. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施，每个灯有一个地址编码 7. 其它详设计及满足规范要求	套	1
134	暗装单极开关	1. 名称：暗装单极开关 2. 材质：详设计 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：距地 1.3m 安装 5. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施，有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座及其他电器，必须选用防潮防溅型面板 6. 其它详设计及满足规范要求	个	121
135	暗装双极开关	1. 名称：暗装双极开关 2. 材质：详设计 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：距地 1.3m 安装 5. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施，有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座及其他电器，必须选用防潮防溅型面板 6. 其它详设计及满足规范要求	个	16
136	暗装三极开关	1. 名称：暗装三极开关 2. 材质：详设计 3. 规格：250V 10A	个	4

		4. 安装方式：距地 1.3m 安装 5. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施，有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座及其他电器，必须选用防潮防溅型面板 6. 其它详设计及满足规范要求		
137	单联双控开关	1. 名称：单联双控开关 2. 材质：详设计 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：距地 1.3m 安装 5. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施，有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座及其他电器，必须选用防潮防溅型面板 6. 其它详设计及满足规范要求	个	50
138	暗装声光控延时开关	1. 名称：暗装声光控延时开关 2. 材质：详设计 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：壁装 5. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施，有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座及其他电器，必须选用防潮防溅型面板 6. 其它详设计及满足规范要求	个	21
139	现场控制按钮	1. 名称：现场控制按钮（带 EX 为防爆型） 2. 规格：详设计 3. 安装方式：距地 1.3m 安装 4. 其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	118
140	带保护门二三眼插座	1. 名称：带保护门二三眼插座 2. 材质：详设计 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：距地 0.3m 安装, 机房内插座安装高度为地板上 0.3m 5. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施，有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座及其他电器，	个	176

		必须选用防潮防溅型面板 6. 其它详设计及满足规范要求		
141	防水型带保护门二三眼插座	1. 名称：防水型带保护门二三眼插座 2. 材质：详设计 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：距地 0.3m 安装, 机房内插座安装高度为地板上 0.3m 5. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时, 应采取隔热、散热等防火措施, 有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座及其他电器, 必须选用防潮防溅型面板 6. 其它详设计及满足规范要求	个	45
142	空调带保护门二三眼插座	1. 名称：空调带保护门二三眼插座 2. 材质：详设计 3. 规格：250V 16A 4. 安装方式：距地 1.8m 安装 5. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时, 应采取隔热、散热等防火措施, 有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座及其他电器, 必须选用防潮防溅型面板 6. 其它详设计及满足规范要求	个	3
143	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装形式：暗装 5. 含接线盒延接边框 6. 其他详设计及满足规范要求	个	1670
144	LEB 端子箱	1. 名称：LEB 端子箱 2. 材质：加厚冷轧钢板 3. 规格：300*175*75 4. 安装方式：距地 0.5m 明装 5. 其他详设计及满足规范要求	台	113

145	MEB 端子箱	1. 名称: MEB 端子箱 2. 材质: 加厚冷轧钢板 3. 规格: 500*350*105 4. 安装方式: 距地 0.5m 明装 5. 其他详设计及满足规范要求	台	2
146	避雷网 ϕ 10 热镀锌圆钢	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 热镀锌圆钢 3. 规格: ϕ 10 4. 安装形式: 明敷, 含支架 5. 混凝土块标号: 详设计 6. 做法详国标 15D501 女儿墙上明装 7. 其他详设计及满足规范要求	m	303.49
147	避雷网 热镀锌扁钢-25 $\times$ 4	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: -25*4 4. 安装形式: 综合考虑 5. 混凝土块标号: 详设计 6. 其他详设计及满足规范要求	m	359.90
148	热镀锌扁钢 -25 $\times$ 4	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: -25*4 4. 安装部位: 详设计 5. 安装形式: 综合考虑 6. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	439.84
149	热镀锌扁钢 -50 $\times$ 5	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: -50*5	m	1150.66

		4. 安装部位：详设计 5. 安装形式：综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求		
150	LEB 端子箱 等接地	1. 名称：LEB 端子箱等接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：详设计 5. 安装形式：综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	232.23
151	不锈钢-50 ×5	1. 名称：不锈钢 2. 材质：不锈钢 3. 规格：-50*5 4. 安装部位：详设计 5. 安装形式：综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	357.35
152	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装部位：详设计 5. 安装形式：利用结构柱内直径不少于 16 的 2 根或直径为 12 的 4 根对角主钢筋通长互相连接作为引下线 6. 断接卡子、箱材质、规格：详设计 7. 其他详设计及满足规范要求	m	615.09
153	接地电阻测 试点	1. 名称：接地电阻测试点 2. 材质：镀锌钢板 3. 规格：-100×100×5 4. 做法详图集 15D501 5. 其他详设计及满足规范要求	台	4

154	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：L50×5×2500 4. 做法详图集 15D501 5. 其他详设计及满足规范要求	根	45
155	柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 名称：柱主筋与圈梁钢筋焊接 2. 材质：详设计 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位：基础 5. 安装形式：详设计 6. 利用基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环形，并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互焊接接成网作接地体 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	处	40.00
156	事故照明切换装置	1. 名称：调试 2. 类型：事故照明切换装置 3. 其他详设计及满足规范要求	系统	17
157	双电源切换装置调试	1. 名称：调试 2. 类型：双电源切换装置 3. 其他详设计及满足规范要求	系统	17
158	接地装置调试	1. 名称：调试 2. 类型：接地装置调试 3. 其他详设计及满足规范要求	系统	1
159	配管 JDG20(竖向)	1. 名称：配管 2. 材质、规格：紧定式镀锌钢管 JDG20 3. 配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5. 明配管支架及油漆：满足规范及设计要求	m	2576.95

		6. 接地：满足规范及设计要求 7. 壁厚：满足规范及设计要求 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求		
160	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装形式：暗装 5. 含接线盒延接边框 6. 其他详设计及满足规范要求	个	661
161	门卫配电箱 AL1 Pe=8KW	1. 名称：门卫配电箱 AL1 2. 型号：Pe=8KW 3. 规格：详设计 4. 安装高度：壁挂 5. 附件：含本体安装、箱体开孔、封堵、补刷（喷）油漆、接地等配套设备及构件 6. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行施工规范要求	台	1
162	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-2.5 4. 配线形式：综合考虑 5. 包含：绝缘导线供应；穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头 6. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行施工规范要求	m	134.50
163	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：紧定式钢管 JDG20 3. 配置形式：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行施工规范要求	m	44.83

164	单管 LED 灯 1*18W	1. 名称：单管 LED 灯 2. 型号：详设计 3. 规格：LED 1×18W 4. 安装形式：吸顶安装 5. 含灯具与灯头盒配线、配管、装饰盖板、节能光源，灯具必须配置电子镇流器或电感式节能镇流器，电感式节能镇流器需加电容补偿使 $\cos \phi \geq 0.9$ ，蓄电池的供电时间满足设计要求 6. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 7. 其它详设计及满足规范要求	套	1
165	LED 吸顶灯	1. 名称：LED 吸顶灯 2. 型号：详设计 3. 规格：LED 1×12W 4. 安装形式：吸顶安装 5. 含灯具与灯头盒配线、配管、装饰盖板、节能光源，灯具必须配置电子镇流器或电感式节能镇流器，电感式节能镇流器需加电容补偿使 $\cos \phi \geq 0.9$ ，蓄电池的供电时间满足设计要求 6. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 7. 其它详设计及满足规范要求	套	1
166	防水防尘 LED 灯	1. 名称：防水防尘 LED 灯 2. 型号：详设计 3. 规格：LED 1×12W 4. 安装形式：吸顶安装 5. 含灯具与灯头盒配线、配管、装饰盖板、节能光源，灯具必须配置电子镇流器或电感式节能镇流器，电感式节能镇流器需加电容补偿使 $\cos \phi \geq 0.9$ ，蓄电池的供电时间满足设计要求 6. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 7. 其它详设计及满足规范要求	套	1
167	暗装双极开 关 250V, 10A	1. 名称：暗装双极开关 2. 材质：详设计 3. 规格：250V 10A	个	2

		4. 安装方式：距地 1.3m 安装 5. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施，有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座及其他电器，必须选用防潮防溅型面板 6. 其它详设计及满足规范要求		
168	带保护门二三眼插座 250V, 10A	1. 名称：带保护门二三眼插座 2. 材质：详设计 3. 规格：250V 10A 4. 安装高度：距地 0.3m 安装 5. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施，有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座及其他电器，必须选用防潮防溅型面板 6. 其它详设计及满足规范要求	个	4
169	空调带保护门二三眼插座 250V, 16A	1. 名称：空调带保护门二三眼插座 2. 材质：详设计 3. 规格：250V 16A 4. 安装高度：距地 0.3m 安装 5. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施，有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座及其他电器，必须选用防潮防溅型面板 6. 其它详设计及满足规范要求	个	2
170	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装形式：暗装 5. 含接线盒延接边框 6. 其他详设计及满足规范要求	个	11

171	接闪带, 25x4 热镀锌 扁钢	1. 名称:接闪带, 2. 材质、规格:25x4 热镀锌扁钢 3. 工作内容:平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆 4. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行施工规范要求	m	18.00
172	LEB 端子箱 、等接地	1. 名称: LEB 端子箱等接地 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: -40*4 4. 安装部位: 详设计 5. 安装形式: 综合考虑 6. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	0.50
173	接地测试点	1. 名称:接地测试点 2. 材质、规格:综合考虑 3. 工作内容:组装、跨接焊接、吊装、找正、固定、补漆 4. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行施工规范要求	处	2
174	总等电位联 结端子箱 MEB	1. 名称: 总等电位联结端子箱 MEB 2. 材质: 加厚冷轧钢板 3. 规格: 500*350*105 4. 安装方式: 距地 0.5m 明装 5. 其他详设计及满足规范要求	台	1
175	送配电装置 系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 类别:综合 3. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行施工规范要求	系统	1
176	接地装置系 统调试	1. 名称:接地装置系统调试 2. 类别:综合 3. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行施工规范要求	系统	1

177	配管 JDG20(竖 向)	1. 名称：配管 2. 材质、规格：紧定式镀锌钢管 JDG20 3. 配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5. 明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6. 接地：满足规范及设计要求 7. 壁厚：满足规范及设计要求 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	3.65
178	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装形式：暗装 5. 含接线盒延接边框 6. 其他详设计及满足规范要求	个	3